

Šilumos taupymo priemonių efektyvumo palyginimo duomenys
standartiniam penkių aukštų 60 butų namui

Šilumos taupymo priemonės	Sutaupymai, %	Atsipirkimas, metai	Kaina, Eur/m²	Kaina, Lt/m²
Langų sandarinimas	5,7	3,5	1,4	5,0
Termostatai ir šilumos dalikliai	11,8	6,9	5,8	20,0
Šilumos punkto rekonstravimas	9,3	4,3	2,9	9,9
Buitinio karšto vandens sistemos rekonstravimas	8,0	5,1	2,9	10,0

(Šaltinis: Prof. habil. dr. V.Martinaitis, Vilniaus Gedimino technikos universitetas)