

**UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ
„JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“**

Pranešimas dalyviams

2024-02-29

**DĖL ATSAKymo Į TIEKĖJO KLAUSIMĄ DĖL SND SU TALPOS
PANAUDA PIRKIMO (2024-02-22, SK-17)**

Uždaroji akcinė bendrovė „Jonavos šilumos tinklai“ (toliau – Įsigyjančioji organizacija) teikia atsakymą į tiekėjo klausimą, vykdant **Suskystintų naftos dujų (SPBT) su tiekėjo talpa (panauda) pirkimą** (toliau – Pirkimas), skelbimo Nr. SK-17.

Klausimas: Kokio galingumo reikalinga išgarinimo įranga ?

Atsakymas: Katilų prisijungimo taške turi būti palaikomas pastovus - 50 mbar suskystintų dujų slėgis iš suskystintų dujų rezervuaro, nepriklausomai nuo dirbančių katilų skaičiaus (1-3). Suskystintų dujų maksimalus poreikis katilinei 13,0 nm³/h.